eau & vapeur
pole thermique

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

DÉTERMINATION DE VOTRE SURPRESSION COLLECTIVE

N° de compte client

M. / Mme :

Raison sociale :

Tél :

Adresse :

Fax :

E-Mail :

Code postal :

Ville :

Chantier réf :

☐ Projet ou ☐ Éxécution

1 Détermination de la HMT [mCe]

Hauteur géométrique (*) :
RAPPEL : 1 bar = 10 mCe

(Hauteur entre l'aspiration de la pompe et le point d'utilisation situé le plus haut)*

Alimentation

Sur réseau Eau de Ville - pression (bar)

ou sur bâche - hauteur entre bâche et surpresseur (mCe)

Perte de charge de l'installation

Si connues (mCe):
Sinon estimées à 20% de la hauteur géométrique

Pression résiduelle
(en général 1,5 bar)

2 Estimation du débit [m³/h]

Si la valeur est connue (m³/h):

Sinon :
Nb de logements et type (HLM, de standing, hôtel, ...)

Ou
Nb de robinets

3 Divers

Variation électronique de vitesse **VEV** : ☐ oui ☐ non

Nombre de pompes (1, 1+1, 2+1, ...) :

DN d'alimentation de l'installation :

Alimentation électrique (mono, triphasé 230V - 400V, ...)

Les atouts de la VEV

La souplesse de fonctionnement de la **VEV** permet de préserver des coups de bélier les installations en PVC ou les réseaux anciens.
La taille réduite des réservoirs en **VEV** permet un gain de place important.

4 Autres informations